附件三

防火避難設施自行檢查紀錄表

實施人員		負責區域		
實　施　日　時				
檢　　查　　重　　點			檢查結果	檢查結果
1、安全門(防火門)之自動關閉器動作正常。			□符合　□不符合	□符合　□不符合
2、防火鐵捲門下之空間無障礙物。			□符合　□不符合	□符合　□不符合
3、樓梯不得以易燃材料裝修。			□符合　□不符合	□符合　□不符合
4、安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品。			□符合　□不符合	□符合　□不符合
5、安全門無障礙物並保持關閉。			□符合　□不符合	□符合　□不符合
6、安全門未上鎖。			□符合　□不符合	□符合　□不符合
7、樓梯間未堆積雜物。			□符合　□不符合	□符合　□不符合
8、避難通道有確保必要之寬度。			□符合　□不符合	□符合　□不符合
9、避難逃生路線圖應規定裝設。			□符合　□不符合	□符合　□不符合
10、其它：			□符合　□不符合	□符合　□不符合
防火管理人處置情形暨簽章			管理權人處置情形暨簽章	

備考：如有異常現象，應立即報告防火管理人。

符號說明：

“O”->符合安全規定、”V”->立即改善後符合規定、”X”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。